



- 1- Kolektor ssawny dn125 - rys. 5.2
 2- Przepustnica ręczna międzykołnierzowa DN 50
 3- Króciec ssawny - rys. 5.2
 4- Pompa CR20-5 5,5kW
 5- Zawór zwrotny kołnierzowy DN 50
 6- Kolano żeliwne kołnierzowe DN50
 7- Kolektor tłoczny nr 1 dn100 - rys. 5.2
 8- Wodomierz DN 80
 9- Kolektor tłoczny nr 2 dn100 - rys. 5.2
 10 - Rama
 11 - Wibroizolator

Kłoda 49 B, 64-130 Rydzyna		 Sp. z o.o.		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Sylwia Mueller	WKP/0113/POOS/06	03.10	
Opracował	inż. Dariusz Wenderski		03.10	
Sprawdził	mgr inż. Sebastian Tomkowiak	WKP/0257/PWOS/05	03.10	
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody Jutrosin			Nr rys. TS.10
Adres obiektu	Szymonki, 63-930 Jutrosin dz. nr ewid. 28, ark. map. 1			
Tytuł rys.	POMPOWNIĄ SIECIOWĄ			Skala 1:20