

Leszno, dn. 30-08-2019 r.

Biuro Projektowe
Witold Sobczak
ul. Wołodyjowskiego 23
64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia nr 37 projektu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymonki dz. 26 i 1569.

Na terenie projektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej znajdują się urządzenia elektroenergetyczne, nN-0,4 kV.

Do klauzuli uzgadniającej wpisanej na planach załączamy następujące zastrzeżenia i uwagi:
Zachować odległości projektowanego zagospodarowania terenu od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Na czas trwania robót kable nN-0,4 kV należy zabezpieczyć w sposób wykluczający jakikolwiek dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się.

Przy wytyczaniu tras zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne urządzenia elektroenergetyczne.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzić ręcznie.

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Oddział Dystrybucji Poznań, RD Leszno.

W przypadku wystąpienia kolizji, należy wystąpić pisemnie z osobnym wnioskiem o określenie warunków na ich usunięcie do ENEA Operator Sp. z o.o. RD Leszno ul. Grunwaldzka 128.

— Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy uaktualnić je w RD Leszno.

— Przed przystąpieniem do pracy w pobliżu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi, należy zachować odległości bezpieczne zgodne z obowiązującymi przepisami.

— Zabezpieczenie urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 61,11 zł plus obowiązujący podatek VAT.



Spr. prowadzi:
Sylwester Starzyk
Tel. (65) 3152129

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Leszno
Dział Majątku i Środowiska
Kierownik
Plotr Kurzawa

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

ENEA Operator Spółka z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Leszno

Nr 37

Wkreślono przebieg sieci na podstawie posiadanych zasobów inwentaryzacyjnych. Na terenie znajdują się podziemne urządzenia elektroenergetyczne. Na planach wykresiono orientacyjnie trasy kabli oznaczone kolorem kable SN.
Powyższe wykreślenie nie dotyczy kabli konsumentowych nie będących w eksploatacji ENEA Operator sp. z o.o. Wartość wykreślenia ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uaktualnić je w ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno.

U W A G A: W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne należy wykonywać ręcznie. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać próbną przebieg celem dokładnej lokalizacji wykreślonych kabli.

Leszno, dnia 30.08.2019

Podpis

+ załącznik Pismo w 37/19

Zgodnie z wykreśleniem geodezyjnym.

+ kolorem
Oznaczono linie
kablów na 0,4 kV
na etapie projektów

Tenat	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w		
Typu rys.	Zagospodarowanie terenu		
Investor	Gmina Jutrosin		
Projektował	mgr inż. Witold Sobczak nr upr. 13556/92 Lo spec.inst.-inż.	Podpis	
Asystent projektanta	inż. Adam Sobczak	Podpis	
Sprawdził	inż. Lech Przybylak nr upr. 408/82 Lo spec.inst.-inż.	Podpis	

